



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Teofilândia

1

Sexta-feira • 30 de Julho de 2021 • Ano • Nº 2656

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Teofilândia publica:

- **Convocação para Apresentação de Amostra Pregão o p/ Sistema de Registro de Preço Nº 012/2021.** (Palmas Luz Comercio de Materiais Eletricos Ltda) (Delvalle Materiais Eletricos Eireli) (Jamison Sousa dos Santos Me).
- **Parecer Técnico da Análise das Amostras - Pregão Presencial Para Sistema de Registro de Preço Nº 012/2021.** (Josue Lopes Carneiro Epp) (Palmas Luz Comercio de Materiais Eletricos Ltda).

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Licitações



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA PREGÃO O P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2021

Após a suspensão da sessão no último dia 26/07/2021, para que as empresas arrematantes apresentassem as amostras para os LOTES 001 – 002 – 003 E 004, tendo sido entregue apenas a amostra e/ou fichas técnicas dos LOTE 001 – 002 e 003 conforme comunicado da secretaria M. de Infraestrutura e Serviços Públicos para devida análise e emissão de Parecer técnico.

As amostras ou fichas apresentadas dos lotes 001 – 002 e 003 foi analisado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços públicos pelo setor competente, a qual emitiu parecer técnico que segue em anexo, sendo o seguinte resultado de forma resumida:

DO RESULTADO:

LOTE	EMPRESA	SITUAÇÃO
01	JOSUE LOPES CARNEIRO EPP	REPROVADA
02	JOSUE LOPES CARNEIRO EPP	REPROVADA
03	PALMAS LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	APROVADA
04	JOSUE LOPES CARNEIRO EPP	NÃO ENTREGUE, DESCCLASSIFICADA

Diante da não apresentação das amostras do lote 004 e reprovação das amostras dos lotes 001 e 002 fica a proposta da empresa **JOSUE LOPES CARNEIRO EPP** desclassificada por não atender as exigências do edital, sendo está recursa passível de sanção após a instauração do devido processo administrativo.

Fica convocada a 2ª colocada nos LOTES 001 – 002 E 004 as empresas abaixo identificadas para apresentar as AMOSTRAS dos itens dos citados lotes, nas condições e exigências do edital, findando o prazo em 04/08/2021.

LOTE	EMPRESA – 2ª COLOCADA
001	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
002	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
004	JAMISON SOUSA DOS SANTOS ME

Na oportunidade informamos que, dá aprovação e/ou reprovação das amostras não cabe recurso nesse momento e sim após a declaração de VENCEDORA no lote, via interposição de recurso.

Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

Teofilândia – BA, 30 de Julho de 2021

Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA

Estado da Bahia

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

AO
PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
NESTA

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2021

EMPRESA: JOSUE LOPES CARNEIRO EPP filial situada a Rua Jose Severo de Moura, nº 191a, Centro - Araci - Bahia, CEP 48.760.000 inscrita no CNPJ nº 04.230.592/0001-99

DATA DA ENTREGA: 29/07/2021

LOTE 001 - Fios e Cabos para Iluminação Pública - COTA EXCLUSIVA P/ ME EPP

Item	Descrição	UND	MARCA	SITUAÇÃO
1	Cabo Flexível 1,5mm 750V Preto -	M	COBRECOM	REPROVADO Não apresentou amostra
2	Cabo Flexível 2,5mm 750V Preto -	M	COBRECOM	APROVADO
3	Cabo Flexível 4,0mm 750V Preto -	M	COBRECOM	APROVADO
4	Cabo Flexível 6,0mm 750V Azul -	M	COBRECOM	APROVADO
5	Cabo Rígido 6,0mm 750V Preto -	M	COBRECOM	APROVADO
6	Cabo Rígido 10mm Azul -	M	COBRECOM	APROVADO
7	Cabo Rígido 16mm -	M	COBRECOM	APROVADO
8	Cabo Multiplexado de Alumínio Isolado 2+1X16mm -	M	STE	REPROVADO Não apresentou amostra
9	Cabo Multiplexado de Alumínio Isolado 2+1X25mm -	M	STE	REPROVADO A ficha técnica não consta a marca do produto.
10	Alca Preformada para Fixação Cordoalha 16mm	Und	GNA	APROVADO
11	Alca Preformada para Fixação Cordoalha 25MM	Und	GNA	APROVADO

LOTE 002 - Lâmpadas Luminárias de LED e Vapometálica - AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item	Descrição	Und	MARCA	SITUAÇÃO
1	Refletor LED 50W Micro LED Branco Frio	Und	G-LIGHT	APROVADO
2	Refletor LED 100W 6500K Micro LED Branco Frio	Und	G-LIGHT	APROVADO
3	Refletor LED 150W 6500K Micro LED Branco Frio	Und	STARTEC	APROVADO

WWW.TEOFILANDIA.BA.GOV.BR
Rua da Maricota, nº 40 - Maricota - Teofilândia/BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA

Estado da Bahia

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

4	Refletor LED 200W 6500K Micro LED Branco Frio	Und	BRONZEART	APROVADO
5	Refletor DE LED 500W Micro LED Branco Frio	Und	G-LIGHT	APROVADO
6	Luminárias de Led 70W	Und	LUMINATTI	APROVADO (apresentou ficha técnica)
7	Luminárias de Led 100 W; Composto por estrutura de alumínio injetado com pintura epóxi, IP 67, Lente de proteção em policarbonato; refletor interno em alumínio espelhado; sistema de encaixe adaptável a postes com diâmetro de 35 a 60 mm; Luminária Bivolt automática; fonte de energia com controle de corrente em malha fechada; Fator de potência superior a 0,96; Consumo nominal de 150W, Sistema integrado de acionamento e desligamento em função da luminosidade (sem fotocélula); sistema de aterramento; sistema de proteção contra surtos de tensão na rede elétrica; fusível de proteção; Led com fluxo luminoso de no mínimo 10.200 lúmens; Temperatura média de cor branco frio de 6000k; vida útil de no mínimo 50.000 horas, garantia de no mínimo 36 meses.	Und	RG LED	REPROVADO (não atende as especificações – edital solicita de 10.200lm apresentou de 10.000lm, bem como validade de 1 ano, o edital solicita de 3 anos e não consta o IP67
8	Luminárias de Led 150 W; Composto por estrutura de alumínio injetado com pintura epóxi, IP 67, Lente de proteção em policarbonato; refletor interno em alumínio espelhado; sistema de encaixe adaptável a postes com diâmetro de 35 a 60 mm; Luminária Bivolt automática; fonte de energia com controle de corrente em malha fechada; Fator de potência superior a 0,96; Consumo nominal de 150W, Sistema integrado de acionamento e desligamento em função da luminosidade (sem fotocélula); sistema de aterramento; sistema de proteção contra surtos de tensão na rede elétrica; fusível de proteção; Led com fluxo luminoso de no mínimo 16.200 lúmens; Temperatura média de cor branco frio de 6000k; vida útil de no mínimo 50.000 horas, garantia de no mínimo 36 meses.	Und	RG LED	REPROVADO (não atende as especificações – edital solicita de 16.200lm apresentou de 15.000lm, bem como validade de 1 ano, o edital solicita de 3 anos e não consta o IP67
9	Luminárias de Led 200W	Und	RG LED	APROVADO

WWW.TEOFILANDIA.BA.GOV.BR
Rua da Maricota, nº 40 – Maricota – Teofilândia/BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA

Estado da Bahia

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

10	Lâmpada de LED 20W T8 - 1,20 Metros - 6.000 K cor Leitosa	Und	G-LIGHT	REPROVADO - não apresentou amostra
11	Lâmpada de LED 10W T8 60 Centímetros 6.000 k - cor leitosa	Und	G-LIGHT	REPROVADO - não apresentou amostra
12	Lâmpada LED bulbo 40W 3200 Lumens Base E27	Und	AVANT	APROVADO
13	Lâmpada LED bulbo de alta potência 65W base E27	Und	OUROLUX	APROVADO
14	Lâmpada Vapor Metálica 150W E27 Tubular/Nacional	Und	OUROLUX	APROVADO
15	Lâmpada Vapor Metálica 250W E40 Tubular/Nacional	Und	OUROLUX	APROVADO
16	Lâmpada Vapor Metálica 70W E27 Tubular/Nacional	Und	OUROLUX	APROVADO
17	Lâmpada Vapor Metálica 400W E40 Tubular/Nacional	Und	G-LIGHT	APROVADO
18	Reator de 150w 220v (Reator de uso externo para uma lâmpada vapor de sódio de 150w 220v - 60Hz - 0,82 A - FP: 0,92 - Pda: 22w, ENROL. AL. - Δt: 90° C Tw: 130°C - compatível com lâmpada vapor metálico MHN - TD 150w)	Und	QS REATORES	APROVADO
19	Reator de 250w 220v (Reator de uso externo p/ Lâmpada vapor de sódio 250w 220v - 60Hz - 1,35 A - FP ≥ 0,92 - Pda. Máx.: 30w, ENROL. Al - Δt: 90°C - Tw 130°C - compatível com lâmpada vapor metálico HQI de 250w ou similar	Und	QS REATORES	APROVADO
20	Reator de 400w 220v (Reator de uso externo p/ lâmpada vapor de sódio de 400w 220v - 60Hz - 2,05 A - FP ≥ 0,92 - Pda. Máx. 38W, ENROL. AL. - Δt: 90°C - Tw: 130°C - compatível com vapor metálico HQI - 400w ou similar	Und	PHILIPS	APROVADO - apresentou ficha técnica

LOTE 004 - Ferramentas - COTA EXCLUSIVA P/ ME-EPP

Item	Descrição	UND	MARCA	SITUAÇÃO
1	Escada Fibra tipo Tesoura (Certificado de Aprovação)	Und	W BERTOLO	REPROVADO - não apresentou amostra
2	Escada Fibra 4,20X7,20m (Certificado de Aprovação)	Und	W BERTOLO	REPROVADO - não apresentou amostra
3	Escada Fibra 6,30X10,80m (Certificado de Aprovação)	Und	W BERTOLO	REPROVADO - não apresentou amostra

WWW.TEOFILANDIA.BA.GOV.BR
Rua da Maricota, nº 40 - Maricota - Teofilândia/BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA

Estado da Bahia

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

4	Sacola Içar Ferramentas de Lona (Certificado de Aprovação)	Und	ICAR	REPROVADO – não apresentou amostra
5	Luva de Vaqueta para Eletricista (Certificado de Aprovação)	Und	ZANEL	REPROVADO – não apresentou amostra
6	Uniforme Antichama para Eletricista (Certificado de Aprovação)	Und	GUARDIAN	REPROVADO – não apresentou amostra
7	Talabarte corda com regulagem de distância (Certificado de Aprovação)	Und	ATENAS	REPROVADO – não apresentou amostra
8	Cinto Paraquedista com regulagem TORAX (Certificado de Aprovação)	Und	ATENAS	REPROVADO – não apresentou amostra
9	Corda com trava Salva Vida (Certificado de Aprovação)	Und	STEELFLEX	REPROVADO – não apresentou amostra
10	Botas para Eletricista - pares (Certificado de Aprovação)	Und	NOBUCK	REPROVADO – não apresentou amostra
11	Capacete Classe A (Certificado de Aprovação)	Und	ULTRAMASTER	REPROVADO – não apresentou amostra
12	Óculos Incolor de Segurança (Certificado de Aprovação)	Und	VONDER	REPROVADO – não apresentou amostra
13	Óculos Preto de Segurança (Certificado de Aprovação)	Und	VONDER	REPROVADO – não apresentou amostra
14	Alicate Universal para Eletricista (Certificado de Aprovação)	Und	MINIPA	REPROVADO – não apresentou amostra
15	Alicate Aperímetro Profissional - Nacional (Certificado de Aprovação)	Und	MINIPA	REPROVADO – não apresentou amostra

CONCLUSÃO:

A empresa **JOSUE LOPES CARNEIRO EPP** filial situada a Rua Jose Severo de Moura, nº 191a, Centro - Araci – Bahia, CEP 48.760.000 inscrita no CNPJ nº 04.230.592/0001-99 apresentou amostra/ficha técnica de alguns itens em desacordo com as especificações constante do edital para os lotes 001 e 002 e NÃO apresentou as amostras do LOTE 004, sendo então **REPROVADA na fase de amostras do PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2021 no LOTE 001 – 002 e 004**. Devendo convocar a segunda colocada.

Teofilândia – Ba, 30 de Julho de 2021

Antônio Jackson de Araújo Moura
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

AO

WWW.TEOFILANDIA.BA.GOV.BR
Rua da Maricota, nº 40 – Maricota – Teofilândia/BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA

Estado da Bahia

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
NESTA

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2021

EMPRESA: **PALMAS LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**, situada a Rua G, nº 142,
Muchila, Feira de Santana – Bahia, CEP 48.760.000 inscrita no CNPJ nº 08.901.896/0001-91

LOTE: 003

DATA DA ENTREGA: 29/07/2021

LOTE 003 - Materiais elétricos Diversos - AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item	Descrição	UND	MARCA	SITUAÇÃO
1	Relê fotoelétrica 1000w 220v NF RELÉ fotoelétrico (fotocélula) - Triade 1000w/220v; cor: vermelho. Descrição: ideal para o acionamento de pontos luminosos e outras cargas, mantém acesas luminárias na ausência de luz natural e é insensível a variações bruscas de luminosidade, relâmpagos e faróis, pode ser instalado com qualquer tipo de lâmpada. sistema de acionamento tipo térmico; detalhes técnicos: usado somente com chave comando de grupo com contato nf; rele térmico 220 vac (+/- 10%) na com retardo; triade com acionamento da carga durante a noite e desligamento durante o dia; com relé para comando de cargas 1000w - 220v resistivo, 1800va não corrigido, 500va corrigido. saída ligada durante à noite; com frequência de operação de 50/60hz; com índice de proteção ip 23; com tampa de polipropileno com proteção uv, base em copolímero polipropileno, gaxeta em pvc, pinos em latão estanhados; tipo de contato quando desenergizado: normalmente aberto (na); filtro de tempo que impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc; tempo de retardo de 1 minuto a 5 minutos para comutação dos contatos; lux para ligar menor que 20 lux; lux pra desligar : menor que 80 lux respeitando a relação de histerese; relação entre liga e desliga (histerese): 1,2 a 4 vezes; exclusivo sistema de proteção contra surtos de tensão; design moderno com exclusivo fechamento sem parafusos, perfil slim; mapa de	Und	TECNOWATT	APROVADO

WWW.TEOFILANDIA.BA.GOV.BR

Rua da Maricota, nº 40 – Maricota – Teofilândia/BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA

Estado da Bahia

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

	marcação indelével do momento de retirada e colocação em campo; uso de sensor			
2	Braço Comum Galvonizado de 1 metro	Und	OLIVO	APROVADO
3	Braço Comum Galvonizado de 2 metros	Und	ELETUBOS	APROVADO
4	Braço Comum Galvonizado de 3 metros	Und	ELETUBOS	APROVADO
5	Quadro embutido sem barramento 6/8 disjuntores	Und	TIGRE	APROVADO
6	Parafuso 16X150mm	Und	ROMAGNOLE	APROVADO
7	Parafuso 16X250mm	Und	ROMAGNOLE	APROVADO
8	Parafuso 16X300mm	Und	ROMAGNOLE	APROVADO
9	Haste Terra 5/8 X 2.40 12,7mm Comum	Und	E.V	APROVADO
10	Arruela Eletroduto 1.1/4	Und	INCA	APROVADO
11	Bocal de Porcelana para lâmpada com base E27 cônico	Und	G20	APROVADO
12	Conector Perfuração 10-95mm CDP-70	Und	INTELLI	APROVADO
13	Caixa Padrão Coelba Trifásico	Und	ANDALUZ	APROVADO
14	Caixa Padrão Coelba Monofásico	Und	ANDALUZ	APROVADO
15	Relé fotocontrolador Temporizado 12 horas	Und	EXATRON	APROVADO
16	Terminal Olhal para parafuso 50 Kn	Und	ROMAGNOLE	APROVADO
17	Disjuntor Monofásico 40 Amperes	Und	SOPRANO	APROVADO
18	Disjuntor Monofásico 25 Amperes	Und	SOPRANO	APROVADO
19	Disjuntor Monofásico 32 Amperes	Und	SOPRANO	APROVADO
20	Disjuntor Monofásico 63 Amperes	Und	SOPRANO	APROVADO
21	Disjuntor Monofásico 16 Amperes	Und	SOPRANO	APROVADO
22	Disjuntor Trifásico 50 Amperes	Und	SOPRANO	APROVADO
23	Disjuntor Trifásico 70 Amperes	Und	SOPRANO	APROVADO
24	Mangueira Plástica Preta 3/4 x 2mm - Metros	M	TIGRE	APROVADO Apresentou na cor amarela – porém é superior a preta

WWW.TEOFILANDIA.BA.GOV.BR
Rua da Maricota, nº 40 – Maricota – Teofilândia/BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA

Estado da Bahia

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

25	Mangueira Plástica Preta 1 Polegada x 2mm - Metros	M	AMANCO	APROVADO Apresentou na cor amarela – porém é superior a preta
26	Conector para Haste Terra 5/8	Und	INCESA	APROVADO
27	Chave Iluminação Pública 2X30 Amperes	Und	EXATRON	APROVADO
28	Canaleta com Fita Lisa 20X10 Unidade	Und	DUDA	APROVADO
29	Canaleta com fita lisa 40X15 Unidade	Und	ENERBRAS	APROVADO
30	Tubo Eletroduto PVC 20mm - vara de 3 Metros	Und	AMANCO	APROVADO
31	Tubo Eletroduto PVC 25mm - vara de 3 Metros	Und	AMANCO	APROVADO
32	Tubo Eletroduto PVC 32mm - vara de 3 Metros	Und	TIGRE	APROVADO
33	Tubo Eletroduto PVC 40mm - vara de 3 Metros	Und	TIGRE	APROVADO
34	Curva de 1 Polegada PVC Preto	Und	AMANCO	APROVADO
35	Curva tipo U 1 Polegada PVC Preto	Und	TIGRE	APROVADO
36	Fita Isolante 20m Cor: Preto	Und	3M IMPERIAL	APROVADO
37	Fita Isolante 20m Preta Alta fusão	Und	3M SCOTCH	APROVADO

CONCLUSÃO:

A empresa **PALMAS LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**, situada a Rua G, nº 142, Muchila, Feira de Santana – Bahia, CEP 48.760.000 inscrita no CNPJ nº 08.901.896/0001-91apresentou amostra/ficha técnica de acordo com as especificações constante do edital do PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2021 sendo então APROVADA no LOTE 003.

Teofilândia – Ba, 30 de Julho de 2021

Antônio Jackson de Araújo Moura
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos