



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Teofilândia

1

Terça-feira • 17 de Agosto de 2021 • Ano • Nº 2679

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Teofilândia publica:

- **4ª Convocação Para Apresentação De Amostra- Pregão Presencial P/ Sistema De Registro De Preço Nº 010/2021.**
- **Parecer Técnico Da Análise Das Amostras- Licitação: Pregão Presencial Para Sistema De Registro De Preço Nº 010/2021- Empresa: BR Comercio De Materiais Elétricos Eireli.**
- **Parecer Técnico Da Análise Das Amostras- Licitação: Pregão Presencial Para Sistema De Registro De Preço Nº 010/2021- Empresa: Marcelo Brandão Oliveira Instale.**



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## Licitações



Estado da Bahia  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

#### 4ª CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA PREGÃO PRESENCIAL P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2021

Após a abertura de prazo para apresentação das amostras por parte das empresas classificadas em 4º lugar feita no último dia 11/08/2021, conforme publicação feita no DOM na edição nº 2669 e enviada ao e-mail de todas as empresas participantes, tendo como prazo final para entrega o dia 16/08/2021 E conforme comunicado feito pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos foi apresentado amostras para os lotes 002 e 004, as quais foram avaliadas pelo setor técnico da referida secretaria que emitiu parecer que segue abaixo o resumo:

#### DO RESULTADO:

LOTE	EMPRESA	SITUAÇÃO
02	BR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	REPROVADO
04	MARCELO BRANDAO OLIVEIRA INSTALE	APROVADO

Diante da reprovação do lote 002, fica convocada a 5ª colocada no LOTES 002 a empresa abaixo identificada para apresentar as AMOSTRAS dos itens do citado lote, nas condições e exigências do edital, findando o prazo em 20/08/2021. Tendo em vista que a empresa não participou da fase de lances, informo que após a fase de amostra irei retomar a fase de negociação com as referidas empresas aprovados mas que não participaram da fase de lances na primeira sessão.

LOTE	EMPRESA – 5ª COLOCADA
002	PALMAS LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Na oportunidade informamos que, da desclassificação, aprovação e/ou reprovação das amostras não cabe recurso nesse momento e sim após a declaração de VENCEDORA no lote, via interposição de recurso.

Registre-se;  
Publique-se;  
Cumpra-se.

Teofilândia – BA, 17 de Agosto de 2021

**Rafael Queiroz de Oliveira**  
Pregoeiro Oficial



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA**

Estado da Bahia

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

AO  
PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA  
NESTA

**PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS**

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2021

**EMPRESA:** BR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, situada a Av. José Falcão da Silva, nº 1290, Barauna - Feira de Santana - Bahia, CEP 44.020.122 inscrita no CNPJ nº 14.913.599/0001-69

**DATA DA ENTREGA:** 13/08/2021

**LOTE 002 - Lâmpadas Luminárias de LED e Vapometálica - AMPLA PARTICIPAÇÃO**

Item	Descrição	MARCA	SITUAÇÃO
1	Refletor LED 50W Micro LED Branco Frio	STARTEC	APROVADO
2	Refletor LED 100W 6500K Micro LED Branco Frio	STARTEC	APROVADO
3	Refletor LED 150W 6500K Micro LED Branco Frio	RGLED	APROVADO
4	Refletor LED 200W 6500K Micro LED Branco Frio	RGLED	APROVADO
5	Refletor DE LED 500W Micro LED Branco Frio	PERFECT LED	APROVADO
6	Luminárias de Led 70W	PERFECT LED HADES	APROVADO
7	Luminárias de Led 100 W; Composto por estrutura de alumínio injetado com pintura epóxi, IP 67, Lente de proteção em policarbonato; refletor interno em alumínio espelhado; sistema de encaixe adaptável a postes com diâmetro de 35 a 60 mm; Luminária Bivolt automática; fonte de energia com controle de corrente em malha fechada; Fator de potência superior a 0,96; Consumo nominal de 150W, Sistema integrado de acionamento e desligamento em função da luminosidade (sem fotocélula); sistema de aterramento; sistema de proteção contra surtos de tensão na rede elétrica; fusível de proteção; Led com fluxo luminoso de no mínimo 10.200 lúmens; Temperatura média de cor branco frio de 6000k; vida útil de no mínimo 50.000 horas, garantia de no mínimo 36 meses.	PERCET LED	<b>REPROVADO</b> Apresentou lâmpada branco quente e o edital solicitava branco frio. Assim como apresentou a amostra sem constar a marca impressa no produto, tendo apresentado uma ficha técnica com informações que atenderia o edital porem em consulta ao site da empresa fabricante o citado produto não atende quanto ao índice de proteção exigido no edital que é de 67 e o ofertado é de 66 conforme ficha técnica extraída do site do fabricante PERFECTLED catalogo 2021.
8	Luminárias de Led 150 W; Composto por estrutura de alumínio injetado com pintura epóxi, IP 67, Lente de proteção em policarbonato; refletor interno em alumínio espelhado; sistema	PERFECT LED	<b>REPROVADO</b> Apresentou lâmpada branco quente e o edital solicitava branco frio. Assim como apresentou a

[WWW.TEOFILANDIA.BA.GOV.BR](http://WWW.TEOFILANDIA.BA.GOV.BR)

Rua da Maricota, nº 40 - Maricota - Teofilândia/BA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA**

Estado da Bahia

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

	de encaixe adaptável a postes com diâmetro de 35 a 60 mm; Luminária Bivolt automática; fonte de energia com controle de corrente em malha fechada; Fator de potência superior a 0,96; Consumo nominal de 150W, Sistema integrado de acionamento e desligamento em função da luminosidade (sem fotocélula); sistema de aterramento; sistema de proteção contra surtos de tensão na rede elétrica; fusível de proteção; Led com fluxo luminoso de no mínimo 16.200 lúmens; Temperatura média de cor branco frio de 6000k; vida útil de no mínimo 50.000 horas, garantia de no mínimo 36 meses.		amostra sem constar a marca impressa no produto, tendo apresentado uma ficha técnica com informações que atenderia o edital porem em consulta ao site da empresa fabricante o citado produto não atende quanto ao índice de proteção exigido no edital que é de 67 e o ofertado é de 66 conforme ficha técnica extraída do site do fabricante PERFECTLED catalogo 2021.
9	Luminárias de Led 200W	RGLED	APROVADO
10	Lâmpada de LED 20W T8 - 1,20 Metros - 6.000 K cor Leitosa	GALAXY	<b>REPROVADO</b> Apresentou amostra de 18W sem qualquer justificativa ou ficha técnica, sendo que o edital solicitava de 20W
11	Lâmpada de LED 10W T8 60 Centímetros 6.000 k - cor leitosa	GALAXY	APROVADO
12	Lâmpada LED bulbo 40W 3200 Lumes Base E27	G-LIGHT	APROVADO
13	Lâmpada LED bulbo de alta potência 65W base E27	G-LIGHT	APROVADO
14	Lâmpada Vapor Metálica 150W E27 Tubular/ Nacional	G-LIGHT	APROVADO
15	Lâmpada Vapor Metálica 250W E40 Tubular/ Nacional	G-LIGHT	APROVADO
16	Lâmpada Vapor Metálica 70W E27 Tubular/ Nacional	G-LIGHT	APROVADO
17	Lâmpada Vapor Metálica 400W E40 Tubular/ Nacional	G-LIGHT	APROVADO
18	Reator de 150w 220v (Reator de uso externo para uma lâmpada vapor de sódio de 150w 220v – 60Hz – 0,82 A – FP: 0,92 – Pda: 22w, ENROL. AL. - Δt: 90° C Tw: 130°C – compatível com lâmpada vapor metálico MHN – TD 150w)	DEMAPE	APROVADO
19	Reator de 250w 220v (Reator de uso externo p/ Lâmpada vapor de sódio 250w 220v – 60Hz – 1,35 A – FP ≥ 0,92 – Pda. Máx.: 30w, ENROL. AL - Δt: 90°C – Tw 130°C – compatível com lâmpada vapor metálico HQI de 250w ou similar	DEMAPE	APROVADO
20	Reator de 400w 220v (Reator de uso externo p/ lâmpada vapor de sódio de 400w 220v – 60Hz – 2,05 A – FP ≥ 0,92 – Pda. Máx. 38W, ENROL. AL. –	DEMAPE	APROVADO

**WWW.TEOFILANDIA.BA.GOV.BR**  
Rua da Maricota, nº 40 – Maricota – Teofilândia/BA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA**

Estado da Bahia

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

$\Delta t$ : 90°C – Tw: 130°C – compatível com vapor metálico HQI – 400w ou similar		
---	--	--

**CONCLUSÃO:**

A empresa **BR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**, situada a Av. José Falcão da Silva, nº 1290, Baraúna - Feira de Santana – Bahia, CEP 44.020.122 inscrita no CNPJ nº 14.913.599/0001-69 apresentou amostra/ficha técnica dos itens 07 – 08 E 010 em desacordo com as especificações constante do edital para o lote 002, sendo então **REPROVADA na fase de amostras do PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2021 no LOTE 002**. Devendo convocar a próxima colocada.

Na oportunidade solicito que seja feito diligencia junto a fabricante PERFECTLED para comprovar se a ficha técnica apresentada pela empresa faz parte do portfólio da mesma ou se houve adulteração da mesma.

Teofilândia – Ba, 17 de Agosto de 2021

**Antônio Jackson de Araújo Moura**  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA**

Estado da Bahia

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

AO  
PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA  
NESTA

**PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS**

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2021

**EMPRESA:** MARCELO BRANDÃO OLIVEIRA INSTALE, situada a Travessa Florentino Pinto, nº 19, centro – Conceição do Coité – Bahia, CEP 48.730.000 inscrita no CNPJ nº 10.266.527/0002-05

**DATA DA ENTREGA:** 13/08/2021

**LOTE 004 - Ferramentas - COTA EXCLUSIVA P/ ME-EPP**

Item	Descrição	MARCA	SITUAÇÃO
1	Escada Fibra tipo Tesoura (Certificado de Aprovação)	SINTESE	APROVADO
2	Escada Fibra 4,20X7,20m (Certificado de Aprovação)	SMIG	APROVADO
3	Escada Fibra 6,30X10,80m (Certificado de Aprovação)	W.BERTELO	APROVADO
4	Sacola Içar Ferramentas de Lona (Certificado de Aprovação)	V.MARTINS	APROVADO
5	Luva de Vaqueta para Eletricista (Certificado de Aprovação)	WORKER	APROVADO
6	Uniforme Antichama para Eletricista (Certificado de Aprovação)	V.MARTINS	APROVADO
7	Talabarte corda com regulagem de distância (Certificado de Aprovação)	V.MARTINS	APROVADO
8	Cinto Paraquedista com regulagem TORAX (Certificado de Aprovação)	V.MARTINS	APROVADO
9	Corda com trava Salva Vida (Certificado de Aprovação)	V.MARTINS	APROVADO
10	Botas para Eletricista - pares (Certificado de Aprovação)	WORKER	APROVADO
11	Capacete Classe A (Certificado de Aprovação)	WORKER	APROVADO
12	Óculos Incolor de Segurança (Certificado de Aprovação)	WORKER	APROVADO
13	Óculos Preto de Segurança (Certificado de Aprovação)	WORKER	APROVADO
14	Alicate Universal para Eletricista (Certificado de Aprovação)	TRAMONTINA	APROVADO
15	Alicate Aperímetro Profissional - Nacional (Certificado de Aprovação)	WORKER	APROVADO

**WWW.TEOFILANDIA.BA.GOV.BR**  
Rua da Maricota, nº 40 – Maricota – Teofilândia/BA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA**

Estado da Bahia

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONCLUSÃO:**

A empresa **MARCELO BRANDÃO OLIVEIRA INSTALE**, situada a Travessa Florentino Pinto, nº 19, centro – Conceição do Coité – Bahia, CEP 48.730.000 inscrita no CNPJ nº 10.266.527/0002-05 apresentou amostra/ficha técnica de acordo com as especificações constante do edital para o lote 004, sendo então **APROVADA na fase de amostras do PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2021 no LOTE 004.**

Teofilândia – Ba, 17 de Agosto de 2021

**Antônio Jackson de Araújo Moura**  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos